



- LEGENDA**
- navrhované NN káblové vedenie
  - Novonavrhované istice a rozpojovacie skrine
  - Novonavrhované elektromerové skrine
  - Novonavrhované odberné zariadenia
  - Odpojenie a demontáž existujúcej RIS
  - Budúce napojenie z existujúcej RIS
  - Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania v sieťach TN distribučného rozvodu podľa STN 33 2000-4-41, Národná príloha N2 (normatívna)  
 Doplnkové ochrany: doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2  
 Prestavba: vid' Protokol o určení vonkajších vplyvov.

Autor projektu:	Ing. Slavomír Palenčár
Projektant stavby:	Ing. Slavomír Palenčár
Zodp. projektant:	Ing. Slavomír Palenčár
Výpracoval:	Ing. Slavomír Palenčár
Investor:	Natur Resort, s.r.o., Sulekova 2, 811 06, Bratislava
Mäzov a miesto stavby:	k.ú. Veľká Lomnica
<b>NN rozvodový a OEZ</b>	
Objekt:	S001- NN rozvodový, S002- OEZ
Názov výkresu:	Situácia NN rozvodov
Ciasto číslo:	P19032
Formát:	A1
Dátum:	11/2021
Mierka:	1:500
Stupeň:	projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
Číslo výkresu:	01

Najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti

3x W úložná káblová 0,2m	skladba skák 0,1m	skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m
skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m	skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m
skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m	skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m
skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m	skladba káblová 0,2m	skladba skák 0,1m