


ZÁUJMOVÁ OBLASŤ


KRAJ: PREŠOVSKÝ
OKRES: KEŽMAROK
OBEC: VEĽKÁ LOMNICA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: VEĽKÁ LOMNICA



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ĽUBOMÍR PISARČÍK	PL inžiniering Osloboditeľov 10, 059 01 Spišská Belá email: pisarcik.lubomir@gmail.com	
VYPRACOVAL	ING. ĽUDMILA MILÁČKOVÁ		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, PSČ 042 91		
NÁZOV STAVBY : ZP12085 Veľká Lomnica, Nový Dvor - VN, TS, NN__ 9011689		FORMÁT	2A4
Miesto stavby: k.ú. Veľká Lomnica		DÁTUM	05/2024
OBJEKT :		STUPEŇ	DSP
OBSAH :		ZÁK. ČÍSLO	ZP12085
SITUÁCIA ŠIRŠIE VZŤAHY		MIERKA 1:5 000	Č. V. C01

Poznámka

VZOROVÝ REZ
REZ VOĽNÝ TERÉN



UKLADANIE VN KÁBLOV VO VÝKOPĚ



LEGENDA K REZOM VN

LEGENDA K REZOM VN
REZ NA HORIZONTÁLNEJ ROZVIHNE
REZ NA ZVISLÝM PREREZU
REZ NA POKRÝVKE
REZ NA ZEMNOM
REZ NA VODNE

Najmenšie dovolené vzdialenosti lev a 22kV káblového vedenia
od osvetlených podzemných vedení (STN 73 5005)

Typ vedenia	Minimálna vzdialenosť (m)
22kV	0,600
10kV	0,400
0,4/0,2kV	0,200
0,1/0,05kV	0,100

S001-úsek 1
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
OCHRANČKA Ø150, Ø110
ANČ 0,600

S001-úsek 1
KRIŽOVANIE ŽSR
MONTAŽNÁ JAMA
(1,5m x 1,5m x 2m)

S001-úsek 1
KRIŽOVANIE ŽSR
STARTOVACIA JAMA
(1,5m x 1,5m x 2m)


VONKAJŠÍ VN ROZVÁDZAČ 3K
OZNAČENÝ
VHM562-0047 Železná Veľká Lomica

S001
DETAIL "B"
Ø=20,5m


EXISTUJÚCI PREPUST
EXISTUJÚCI CHODNÍK
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
ANČ 0,574

S001-úsek 1
VN KÁBEL
3xNAK52Y 1x50 RH/25
3x70mm
HOPE 44 33

DETAIL - KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
ANČ 0,602 - 1,50 54



DETAIL - A
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
ANČ 0,574



VN 1 AC 2200V, 50 Hz
SÚB S RYCHLOUČNÝM UZEMNENÝM NEUTRÁLNÝM BODOM

LEGENDA EXISTUJÚCICH SIETÍ

EXIST. PODZEMNÉ VN VEDENIE
EXIST. PODZEMNÉ VEDENIE SLOVAKÉ ELEKTRON

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SIETÍ

S001 22kV KÁBLOVÉ ROZVODY
NAVRHOVANÝ PODZEMNÝ VN KÁBEL, ÚSEK 01
NAVRHOVANÁ OCHRANČKA HOPE 44 33
S002 VN KÁBLOVÉ ROZVODY
NAVRHOVANÝ NADZEMNÝ VN KÁBEL 2 TR 1 ÚSEK 01
NAVRHOVANÝ PODZEMNÝ VN KÁBEL 2 TR 1 ÚSEK 02
NAVRHOVANÝ PODZEMNÝ VN KÁBEL 2 TR 2 ÚSEK 03
NAVRHOVANÁ ŠKRNA RIS
NAVRHOVANÁ OCHRANČKA HOPE 44 33
S003 COBEPNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
NAVRHOVANÉ PODZEMNÝ VN KÁBEL ÚSEK 01
NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ 3K

PS01 TRAFOSTANICA
PS02 TRAFOSTANICA
NAVRHOVANÁ TRAFOSTANICA 630kVA 3K+T ÚSEK 01
NAVRHOVANÁ TRAFOSTANICA 630kVA 2K+T ÚSEK 01


S001-úsek 1
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
STARTOVACIA JAMA
(1,5m x 1,5m x 2m)

S001
DETAIL "A"
Ø=63m

S001
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
MONTAŽNÁ JAMA
(3m x 1,5m x 2m)

S001
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
STARTOVACIA JAMA
(1,5m x 1,5m x 2m)

S001-úsek 1
KRIŽOVANIE ŽELEZNICE ŽSR
STARTOVACIA JAMA
(1,5m x 1,5m x 2m)



PL inžiniering

