



proj. SOK: LTC ADSS-150 72xSM, l=298m, VN488_48 - p.b.č.3

LEGENDA OPTIKA

- OSO - objemka strážňová s okom
- PP - príložky priebežné
- PK - príložky koncové
- KPS - univerzálne konzoly pre SOK na prietrovový stĺžok
- BS5 - nosná konzola pre SOK 650mm na JB + strážňa 50-87/140-116
- BS9 - nosná konzola pre SOK 945mm na JB + strážňa 50-87/140-116
- NS - nový set pre SOK - špirála nosná TG (18,13-19,22 mm), špirála ochranná UTA (11,81-12,52 mm) a obložka kruhová typ F (80x30 mm)
- KS - kotvený set pre SOK - špirála kotvená AG (11,37-12,28 mm) a obložka pre kotvenú špirálu typ B (7,2-10,5 mm)
- 20m - rezervy SOK 20m nachádzané na križti
- 20m - optická spojka SOK na stĺpe

Oscadenie optického kábla SOK na vonkajšie VN a NN vedenia realizovať v zmysle technologických predpisov TP 500.24 a TP 500.26

LEGENDA

- projektorový armozónny optický kábel osadený na estakúle VN vonkajšie vedenie
- estakúle VN vonkajšie vedenie
- estakúce NN vonkajšie vedenie
- estakúce NN kablové vedenie v zemi
- estakúce VN kablové vedenie v zemi
- estakujúci podporný bod VN zostava
- estakujúci podporný bod NN zostava
- estakujúca hokeľová transformácia
- úsekový odpojovač (osadený na stĺpe)
- recediser (osadený na stĺpe)
- uzemnenie
- demontovacia prepážka VN (osadená na stĺpe)
- prietrovový oceľový (iretrový) stĺžok
- jednoducho batizovaný podporný bod
- podporný izolátor
- jednoducho kolenný záves
- dvojky kolenný záves
- ľadná konzola
- ľadná konzola
- obložná konzola
- konzola pre prietrovový stĺžok doobjarovaná
- konzola pre prietrovový stĺžok jednosmerná
- držiak zemného lana
- konzolové okružisko - ochrana výškov
- nosná svorka
- výstrážne tabuľka

MÁJERZOVÁ OSUŠTĽ : II (VN), I (NN) (NN)
 ZNEČISTENIE OSUŠTĽI : stredná - Z I
 VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
ODPORÚČANÉ POUŽITIE ELEKTROTECHNICKÝCH PRÍSLUŠENSTIEV
 - vzťahujúce sa na VN: STN EN 60287-1, STN EN 50522-1
 - vzťahujúce sa na NN: STN EN 50522-1, STN EN 50522-2
 - ochrana pred odlyskom najvyššej úrovni - uzemnením

Vypracoval:	Ing. Jozef Šum
Projektant:	Ing. Stanislav Pochod
Investor:	Východoslovenská distribučná, a.s.
Miesto:	k.ú. Veľká Lomnica
Stavba:	Úprava VN siete do obcí Huncovce a Veľká Lomnica (AFA-OP17)
Objekt:	Situácia č.3 - montážny výkres
Odsah:	



ENERPRO s.r.o.
Čís.zak.: IP12303
Stupňa: PDR
Datum: 01/2024
Farmát: 3x44
Mierka: 1:1000
V4